

O Z N Á M E N Í

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Litoměřice - Pokratice že v termínu

srpen/2022 – srpen/2022

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší nové kabelové vedení NN – nové
odběrné místo, dle projektu vypracovaného
společností
OMEXOM GA Energo, s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.
IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ-49196812
Tel.: 373 303 111



k.ú. Pokratice
obec Litoměřice

Stáv. podzemní zařízení - před zahájením zemních prací nutno vytyčit !!!

- stáv. podzemní zařízení GasNet
- stáv. zařízení - kabel VO a svítidlo VO
- stáv. zařízení SČVK - kanalizace DN < 500

Při souběhu a křížování stávajícího podzemního zařízení bude postupováno dle ČSN 73 6005 a kabelové vedení bude uloženo buď v dostatečné vzdálenosti od podzemního zařízení, nebo v kabelové chráničce, nebo dle podmínek správce podzemního zařízení.

Napěťová soustava: TN-C 3 PEN síť 400V, 50Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem:

- živých částí: polohou, dvojitou izolací a krytím dle PNE 33 0000 - 1
 - neživých částí: automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků dle PNE 33 0000 - 1
- Námrazová oblast: N0


Trasa nového kabelového vedení NN je cca 6 m.

- stáv. kabely NN AYKY 3x240+120 mm²
- nové kabely NN AYKY 3x240+120 mm²
- nová přípojková skříň v pilíři - SS100/NKE1P-C (X94)
- stáv. R62
- kabelová spojka NN
- hranice parcel
- stáv. oplocení
- rozhraní ploch


Litoměřice

Souřadnice GPS: N 50°18'17.65''
E 13°19'21.64''

Vypracoval: Jaroslav Dvořák	Akce:	Císlo výkresu:
Pežkovatel: Jaroslav Dvořák	LT-Pokratice, p.pč. 34/2, smyčka KNN	C.3
Smluvní: Jaroslav Dvořák	Číslo stavby: IV-12-4021983 Dokumentace provedení stavby	
Investor:	ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	Číslo zakázky: 506021817101
Název dokumentace:	Koordinační situační výkres k.ú. Pokratice	Stupeň PD: DPS
OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Sílně 1929/8 CZ - 323 00 Píseň - Bolevec tel. +420 373 303 111		Datum: 03/2022
		Formát: 1 x A3
		Velikost: 1 : 500
		Kodifikace: GA-506021817101-C.3



Jednoplánové schéma ištění



Řez výkopem

