



SPIS. ZN.: MULTM/0090169/24/ŽP
Č.J.: MULTM/0002290/25/ŽP/MMY
VYŘIZUJE: Bc. Markéta Mysková
TEL.: 416 916 271
E-MAIL: marketa.myskova@litomerice.cz
DATUM: 9.1.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Litoměřice, jako dotčený orgán příslušný podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZJES"), podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 29.11.2024 podala společnost

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje na základě plné moci společnost ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o.,
IČO: 07360461, Uhy č.p. 58, 273 24 Velvary

(dále jen "žadatel"), ve věci:

LT-Křešice, Bezručova, posíl. ved. pro FVE IV-12-4025982

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. č. 159, 160, 161, 164, 175, 186, 187, 193, 194, 205, 219, parc. č. 25/3, 1017/13, 1017/36, 1017/62, 1017/66, 1017/71, 1017/73, 1061/1, 1062/1, 1123, 1017/46 v katastrálním území Křešice u Litoměřic, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES a v souladu s § 149 správního řádu toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Během realizace stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
2. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Budou splněna ustanovení vyhlášky MMR č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění, zejména že stavby musí být navrženy a provedeny v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky MMR jako odolné proti účinkům vod a ledu při povodni. Technické zařízení musí být v souladu s § 28 odst. 1 písm. c) vyhlášky MMR navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vody a ledu při povodni.
4. V případě dosažení povodňových průtoků na vodním toku Labe budou stavební práce ukončeny a veškerý materiál včetně stavební mechanizace bude odvezen mimo záplavové území.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 29.11.2024 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Žadatel byl dne 6.12.2024 vyzván k odstranění vad žádosti – doplnil stanovisko Povodí Ohře, s.p. Žadatel nedostatky odstranil dne 20.12.2024, kdy počala běžet nová lhůta k vydání JES.

Popis záměru:

- Jedná se o rekonstrukci stávající sítě NN, na základě žádosti o připojení FVE (fotovoltaika). V rámci SO-07 bude ze stávajícího rozvaděče nízkého napětí DTS LT_0147 vyveden z pozice FU-02 kabel AYKY 3x240+120, který v trase nahrazovaného kabelového vedení překoná místní komunikaci, trasou smyčkově přepojí stávající odběrná místa napájené z venkovního vedení a bude ukončen ve stávající rozpojovací skříni SR622/R12 na pozici FU-02. V rámci SO-06 bude demontováno venkovní vedení, které bylo nahrazeno v rámci SO-07.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru, název: LT-Křešice, Bezručova, posíl.ved.pro FVE, vypracoval Vítězslav Vařák, 09/2024.
- Stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 18.12.2024

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko. Z hlediska vlivů na všechny složky životního prostředí:

- Záměrem nejsou dotčeny složky životního prostředí z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Záměrem jsou dotčeny složky životního prostředí z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Ke stanoveným podmínkám tohoto závazného stanoviska uvádíme:

Jedná se o stavbu v záplavovém, území vodního toku Labe, mimo vymezenou aktivní zónu.

Bylo předloženo stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 18.12.2024, zn.: POH/56282/2024-2/032400.

ČHP: 1-12-03-0690-0-00, HGR: 4523, souřadnice X/Y: 993219/750446

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona [§ 17 odst. 1 písm. c)]

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonně závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Pavel Gryndler

Vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o., IDDS: 2t5iqci

Obec Křešice, IDDS: rikbddn