



SPIS. ZN.: MULTM/0017302/26/ŽP
Č.J.: MULTM/0029295/26/ŽP/MSv
VYŘIZUJE: Bc. Markéta Svobodová
TEL.: 416 916 271
E-MAIL: marketa.svobodova@litomerice.cz
DATUM: 14.4.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Litoměřice, jako dotčený orgán příslušný podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZJES"), podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 3.3.2026 podala společnost

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, které zastupuje Ing. Jan Kollár, IČO: 03479447, Podviní č.p. 85, Trnovany, 412 01 Litoměřice 1

(dále jen "žadatel"), ve věci:

LT-Hoštkva,Velešice,p.č.338_1,kNN,odběr

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 338/1, 821/1 v katastrálním území Velešice u Hoštky, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES a v souladu s § 149 správního řádu toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Síť lesních cest nebude poškozena a bude nadále plnit svůj účel. V případě nevyhnutelného poškození zajistíte jejich okamžitou obnovu.
- Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.
- Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13, 20, 21 zák. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Meliorační ani jiné zařízení nebude vyúsťovat do lesních pozemků.
- V případě poškození stojících stromů, budou tyto následně ošetřeny nátěrem, s případnou vytěženou hmotou bude naloženo dle domluvy s revírníkem.
- Po ukončení prací budou lesní pozemky uvedeny do původního stavu.

- Stavba bude takové konstrukce, aby případným pádem stromů nemohlo dojít k ohrožení nemovitosti nebo lidí a tím i nebude požadováno vyvětřování nebo odstranění jednotlivých stromů v pásmu do 30 m od stavby.

Ing. Lucie Minková, tel.: 416 916 170, e-mail: lucie.minkova@litomerice.cz

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 3.3.2026 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Dne 11.3.2026 byl žadatel vyzván k odstranění vad žádosti, konkrétně k doplnění stanoviska odborného lesního hospodáře. Doplnění požadovaných podkladů bylo ze strany žadatele řádně provedeno dne 1.4.2026. Tímto dnem počala běžet lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (JES) dle příslušných právních předpisů.

Popis záměru:

- Na základě žádosti o připojení pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Velešice u Hoštky k distribuční síti elektrické energie NN byl provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. vypracován zadávací návrh (číslo definice projektu: IV-12-4028992).
- Předmětem řešení je vybudování nové trasy podzemního vedení o délce 58 m. Jedná se o technickou infrastrukturu – energetickou distribuční soustavu, která bude napojena na stávající trasu nadzemního vedení a zajistí připojení nového odběrného místa kabelovým paprskem (1× kabel NN).
- Stávající betonový sloup č. 41, na němž je uchyceno a ukončeno venkovní závěsné kabelové vedení, se nachází na pozemku p. č. 821/1. Tento pozemek tvoří v místě plánované stavby asfaltová komunikace a nezpevněná cesta s travnatými pásy.
- Z venkovního vedení ukončeného na betonovém sloupu č. 41 bude provedena výměna kabelového svodu a výměna pojistkové skříně PS 100 A za typ SP 200. Z této skříně bude dále veden nový zemní kabel, který povede k připojovanému pozemku p. č. 338/1, kde bude ukončen a zapojen v nové pojistkové skříně SS 100 umístěné na jeho hranici.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru, název: LT-Hoštká,Velešice,p.č.338_1,kNN,odběr, vypracoval Tomáš Luňák, autorizovaný projektant Ing. Vlastimil Laube, ČKAIT - 0401751, 03/2026
- Stanovisko Lesy ČR, státní podnik, Lesní správa Litoměřice, vypracoval Ing. Jiří Červín, dne 20.3.2026

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko. Z hlediska vlivů na všechny složky životního prostředí:

- Záměrem nejsou dotčeny složky životního prostředí z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Záměrem jsou dotčeny složky životního prostředí z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům

chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Ke stanoveným podmínkám tohoto závazného stanoviska uvádíme:

1. Ochrana lesa

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů souhlasí se stavbou „LT-Hoštkva, Velešice, p.č. 338/1, kNN, odběr“ do vzdálenosti 30 m od okraje pozemku určeného k plnění funkce lesa, a to p.p.č. 821/1 a p.p.č. 338/1 v k.ú. Velešice u Hoštky, okres Litoměřice.

Orgán státní správy lesů k podané žádosti uvádí, že se jedná o stavbu technické infrastruktury energetické distribuční soustavy, elektrizační soustavy, napěťové hladiny NN. Stavbou je řešeno připojení nového odběrného místa.

Stavba se nachází na p.p.č. 821/1 a p.p.č. 338/1 k.ú. Velešice u Hoštky do vzdálenosti 30 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to p.p.č. 821/1 a p.p.č. 338/1 v k.ú. Velešice u Hoštky, okres Litoměřice. K podané žádosti správní orgán obdržel stanovisko odborného lesního hospodáře, Lesní správy Litoměřice, která vydala kladné stanovisko k uvedené stavbě.

Po posouzení žádosti udělil Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů souhlas se stavbou za uvedených podmínek.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Lesní zákon (289/1995 Sb.)
 - Souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Pavel Gryndler

Vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Ing. Jan Kollár, IDDS: 4gigyxf
Město Hoštka, IDDS: 4phbd4m

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100